



# Räddningstjänsten Bengtsfors-Åmål PM

## Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning

Datum senast reviderat: 2011-12-01

### Bakgrund och syfte

Det blir allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem och liknande objekt används vid tillfällig övernattnig. Dessa typer av lokaler besiktigas regelbundet av Räddningstjänsten med utgångspunkten att lokalerna ska kunna utrymmas av vakna personer med god lokalkännedom. Sovande personer medför en mer komplicerad utrymningsituation, något som måste kompenseras med förbättringar av brandskyddet i övrigt.

### Anmälan till Räddningstjänsten

Innan arrangemangets början skall arrangörerna underrätta räddningstjänsten så att besiktning kan utföras och eventuella brister åtgärdas. **Anmälan ska göras till räddningstjänsten senast 2 veckor innan övernattningsstillfället** med följande dokument:

*Bilaga A samt B skickas till:*

*Räddningstjänsten i Åmål, Nygårdsvägen 5, 662 34.*

*Bilaga C eller motsvarande checklista ska finnas tillgänglig vid eventuell tillsyn av anläggningen under evenemanget.*

### Utrymning

- Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.
- I markplan accepteras i vissa fall fönster som en av vägarna ut. För vidare regler kring detta bör Räddningstjänsten i Åmål kontaktas.
- Samtliga dörrar i utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara utan nyckel.
- För plan ovan markplan ska utrymningsvägarna utgöras av trappor (ej stegar).

### Larm, belysning och vägledande markering

Förläggningssalar med tillhörande utrymningsvägar ska vara försedda med detektionsystem som varnar för brand. Är anläggningen försedd med utrymningslarm ska samtliga lokaler med sovande personer förses med brandvarnare. Saknar utrymningslarmet detektering i angränsande korridorer till övernattningsrummet ska även dessa förses med brandvarnare.

För lokal som ligger i markplan och i de fall det är fråga om övernattnig för maximalt 25 personer kan ronderande vakter godtas i stället för brandlarm.

Förläggning utrustad med automatiskt brandlarm (enligt SBF 110:6) anses ha fullständig täckning.

Utrymningsvägar ska vara lätt överskådliga.



# Räddningstjänsten Bengtsfors-Åmål PM

## Brandredskap

Avståndet till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare får inte överstiga 25 meter. Samtliga brandredskap ska vara besiktigade, lätt tillgängliga och tydligt markerade.

## Personantal

Antalet personer som kan tillåtas övernatta i ett rum beror bland annat på utrymningsvägarnas bredd och golvytan. Ett lämpligt riktvärde är cirka 20 personer per klassrum eller 3-4 kvadratmeter per person. I större salar (typ gymnastiksal) med många övernattande ska särskilda utrymningsgångar anordnas.

## Bemannning

Under den period övernattnings förekommer ska det finnas en reception som är bemannad med vaken person dygnet runt. I receptionen ska det finnas en telefon med tillhörande skylt: '**Vid nödsituation ring 112**' samt en förläggingsplan med uppgifter om antalet personer i respektive rum. Finns automatiskt utrymningslarm med detektion i övernattningsrum och utrymningsvägar så utgår kravet på vaken person dygnet runt.

## Ordningsregler

- Rökning är förbjuden i samtliga byggnader där övernattnings sker.
- Matlagning, kaffekokning och liknande aktiviteter får endast ske i för ändamålet avsedda lokaler (till exempel skolkök och skolmatsal).
- Stolar, bänkar och andra lösa inventarier får under inga omständigheter lagras i korridorer och trapphus.
- Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda alternativt uppställda på rökdetektorstyrda magneter.
- Kläder får inte förvaras i korridorer.
- Uppställning av husvagnar, containers och liknande måste ske minst 3 meter från byggnaden.
- Levande ljus får inte förekomma.
- Bilar får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten för räddningstjänstens fordon.
- Användning av grillar och liknande ska ske på särskilt anordnade platser.

## Information

Varje deltagargrupp ska informeras om vilka regler och anvisningar som gäller vid nyttjande av byggnaden. Det är den säkerhetsansvarige som ansvarar för att samtliga deltagare får information på ett språk de förstår. Följande ska ingå: utrymningsvägar, rökning, brand- och utrymningslarm, matlagning, sopförvaring, uppsamlingsplats, brandredskap samt ordningsregler (se ovan). Ett skriftligt informationsblad med ovanstående information bör dessutom delas ut till samtliga ledare samt anslås i förläggningssalar.

## Förläggningssalar

Salar som innehåller brandfarlig vätska eller gas får inte användas vid övernattnings.

För mer information kontakta räddningstjänsten, 0532-172 90.



Räddningstjänsten Bengtsfors-Åmål  
PM

## Bilaga A

### Anmälan om tillfällig inkvartering

Inkvartering under tiden.....

#### Ansvarig arrangör:

Klubb/Föreningens namn.....

Namn kontaktperson.....

Telefon till kontaktperson.....

#### Uppgifter om förläggningen som används:

Förläggningens namn.....

Antal personer som förläggs i lokalerna.....

Ansvarig förläggningstvakt.....

Tel. ansvarig förläggningstvakt.....

*Förläggningsplan bifogas*

#### Blanketten insändes till:

Räddningstjänsten

Nygårdsvägen 5

662 34 Åmål

Tel: 0532-172 90

Fax: 0532-716 04



# Räddningstjänsten Bengtsfors-Åmål PM

## Bilaga B Ritning/Skiss



## Räddningstjänsten Bengtsfors-Åmål PM

### Bilaga C Förslag till checklista

<b>Brandvakt/skyddsansvarig ska innan och under övernattningen kontrollera att:</b>	<b>OK</b>	<b>Brist</b>
Funktionsdugliga brandredskap finns på avsedda platser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandavskiljande dörrar fungerar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymningsvägar är lätt öppningsbara utan nyckel eller annat redskap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymningsvägarna är inte blockerade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymningsvägarna är markerade med fungerande belysta eller genomlysta utgångsskyltar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huvudbelysningen fungerar samt att nödbelysningen i utgångsskyltarna fungerar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Om lokalerna är försedda med utrymningslarm eller automatisk brandlarmsanläggning kontrolleras att denna är påslagen och fungerar. Funktionstest ska göras.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandvarnare finns monterade (funktionstest ska göras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ordningsregler finns och efterlevs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Information till de övernattande har skett. Information ska fortlöpande ske till eventuellt nytillkomna gäster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Larmmöjligheter till räddningstjänsten finns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>