

Bilaga 1.

Åmåls Kommunala Handikappråd

Anteckningar förda vid Tillgänglighetspromenad i centrala Åmål

Fredag 20 april 2018 kl. 10.00 – 12.00

1. Vågmästargården, nylagd trottoar med cementplattor, lagd "avrinning" sticker upp några cm ovanför plattorna. Förslag till åtgärd: skall vara i fas med övriga plattor.
2. Hamngatan Kyrkogatan nedfasning mot norr – för brant. Förslag till åtgärd: mindre brant.
3. Nedfart till Fisketorget, för brant och knagglig då det är gatsten. Förslag till åtgärd, förslag: gör ett mindre brant "spår" på gräsytan som kan asfalteras.
4. Hamngatan norra sidan plattorna "ger sig" och bildar mellanrum. Förslag till åtgärd: rätta till innan något händer!
5. Hamngatan – Rålingsgatan: brant nedfart (känt, skall åtgärdas).
6. Gamla Kyrkan / Kulturmagasinet: går man mot gamla kyrkan via allén från Rålingsgatan med t.ex rullstol, rullator kommer man direkt mot gräsyta – kullerstenar. Vore fint om den delen kunde åtgärdas på något sätt – alternativet är idag att gå tillbaka och gå runt för att komma från Hamngatan där det är plattsatt. Byggnaden är ju så fantastiskt renoverad så en förbättrad entré för alla är önskvärt.
7. Scenen är ej tillgänglig för alla, skall komma i nästa etapp enligt kulturchefen. Skall kunna ordnas provisoriskt i nuläget.
8. Enligt utsago är inte scenen vid Sagabiografen tillgänglig????
9. Harrys: tröskel vid entrén för hög.
10. Verandorna vid Harrys: alldeles för brant lutning.
11. Turistbyrån: entré, alltför hög och kantig tröskel. Åtgärd: rätta till!
12. RH- toalett Marinan: handtag saknas på insidan av dörren vilket påpekats tidigare från Handikapprådet som fått svaret att det skall åtgärdas vid renovering. Nu är renovering gjord men handtag saknas fortfarande. Hög Tröskel.
13. Marinan, Entré: hög tröskel. Ramp önskvärt.
14. Kyrkogatan – Torggatan södra sidan: brant nedfasning.
15. Parkeringsplatser HK, "nya" Folkvandvården Västerlånggatan – Torggatan. Rådets förslag / önskemål är: en HK-plats på Torggatan, den första utanför Café /

Internationell butik samt en HK-plats på Västerlånggatan utanför Länsförsäkringars fönster alternativt första "snedparkeringen" utefter Torggatan.

16. Parkeringsplats HK, önskas utanför Tingshuset på Västerlånggatan.
17. Norra Långgatan: en av "snedparkeringarna" mitt emot Tingshuset får gärna vara HK-plats.
18. Södra Långgatan: avfasningar bör förbättras vid HK- parkeringen utanför Försäkringskassan / Arbetsförmedlingen.
19. Synoptik (f.d. lokalerna) Kungsgatan. Hög kant mot Kungsgatan. Kommer man ut från butiken och går rakt fram mot Kungsgatan är det en ca 5 cm hög kant. Riktigt illa om man inte uppmärksammar eller känner till den.

PS Jag hade möjlighet att vid onsdagens Kommunfullmäktige ta upp en diskussion med fastighetens ägare Thomas Lindström och han lovade att vid Synoptiks återinflyttning 1 september skall det vara åtgärdat.

Anteckningarna förda av Barbro Gustafsson